



水管直径	最大管卡间距	套筒规格		水管直径	最大管卡间距	套筒规格	
		保温	不保温			保温	不保温
DN15	1.8m			DN150	4.3m	D325×8	D219×6
DN20	2.1m			DN200	4.6m	D377×9	D273×7
DN25	2.4m			DN250	5.0m	D426×9	D325×8
DN40	2.7m			DN300	5.2m	D478×9	D377×9
DN50	3.0m	D168×5	D76×4	DN350	5.5m	D529×9	D426×9
DN65	3.4m	D219×6	D89×4	DN400	5.5m	D630×10	D478×9
DN80	3.4m	D273×8	D108×4				
DN100	3.7m	D273×8	D133×4				
DN125	4.0m	D325×8	D159×5				

水管直径	支架间距	支 架 规 格	管 径		管径规格		膨胀螺栓		支 架 规 格
			〈管径〉	〈管径〉	管 径	管 径	数 量	数 量	
DN20~25	2m	25×25×3 角钢	-25×4	φ8	φ10	M12	2	80×43×5	槽钢
DN32~40	3m	40×40×4 角钢	-30×4	φ8	φ10	M12	2	80×43×5	槽钢
DN50~100	3m	40×40×4 角钢	-40×4	φ12	φ12	M16	2	80×43×5	槽钢
DN125~150	3.5m	50×50×5 角钢	-50×6	φ14	φ14	M16	2	100×48×5.3	槽钢
DN200~350	3.5m	100×63×8 角钢	-60×8	φ16	φ16	M20	2	160×63×6.5	槽钢
DN400~500	3.5m	180×70×9 角钢	-80×10	φ20	φ20	M20	8	160×63×6.5	槽钢
DN600~800	3.5m	180×70×9 角钢	-100×12	φ24	φ24	M24	8	200×73×7.5	槽钢

表-2

说明：

1. 所有木框应涂刷青防虫防腐。
2. 所有支吊铁件应除锈后涂防锈漆两遍，调和漆一遍。
3. 其他安装方法详“国标图集” S161。

[illegible]